



PRÄZISIONSMECHANIK INSTYTUT
Zertifikation Abteilung

01-796 Warschau, Duchnicka Str. 3
Tel. 22 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: marek.zietala@imp.edu.pl
http://www.imp.edu.pl/cert



AC 041

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Nr. P41/215/2017 (7293)

DEUTSCHE VERSION

Name und Anschrift des Zertifikat Inhabers:

GERDA Sp. z o. o.
05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

Name und Anschrift des Herstellers:

GERDA Sp. z o. o.
05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

Product name:

**Außentüren mit erhöhter
Beständigkeit gegen Einbruch
GERDA GSX**

Typ (Spezifizierung):

Gerda GSX

Klasse der Einbruchhemmung:

- **RC3** - PN-EN 1627: 2012;
- **C** - wg PN-B-92270: 1990 (in Bezug auf Ausdauer und Widerstandsfähigkeit)

Klassifizierung gemäß PN-EN 14351-1 + A1: 2010 auf der Rückseite des Zertifikats

Das Produkt erfüllt die Eigenschaften von:

PN-EN 14351-1+A1:2010

Ablaufdatum des Zertifikats: **25. Oktober, 2020**

Das Recht zur Nutzung des Zertifikates in der Zeit vom 26. Oktober 2017 zum 25. Oktober, 2020 nur für die im Antrag genannte Erzeugnis Nr 154/W/2017, vorausgesetzt, dass es wichtige technische Spezifikation, Produkt erfüllt seine Anforderungen haben sich nicht verändert: Produkttyp, System, Bedingungen und Ort der Produktion.

Zertifizierung der Konformität von Produkten : PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01, Typ „ 3”

Freiwillige Verpflichtung Zertifikat unter der PC-03 (IMP) Programm

LEITER

des Zentrum für Produktzertifizierung

Dipl. Ing. Marek ZIĘTALA

DIREKTOR

des Präzisionsmechanik Institut



Dr Hab. Ing. Tomasz BABUL, prof. IMP

Dieses Zertifikat kann ausschließlich durch den Besitzer des Zertifikats ohne kommentar. Abkürzungen und Änderungen veröffentlicht werden .

Warschau, 26. Oktober, 2017.

Nr P41/215/2017 (7293)

Typ: GERDA GSX

Klassifizierung äußeren Stahltüren Eigenschaften nach EN 14351-1 + A1: 2010
Anhang E-Separate Tabelle E.2 Charakterisierung für Außentüren

Abschnitt	Eigenschaft	Klassifizierung / Wert		Standard
4.2	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C2		PN-EN 12210: 2001
4.5	Schlagregendichtheit	Klasse 4B		PN-EN 12208: 2001
4.6	Gefährliche Substanzen	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.6
4.7	Stoßfestigkeit	npd		PN-EN 13047: 2004
4.8	Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.8
4.9	Die Breite und Höhe	1507x2102,5 (mm x mm)		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.9
4.10	Fähigkeit zur Freigabe	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.10
4.11	Schallschutz R_w (dB)	npd		PN-EN ISO 717-1: 1999
4.12	Wärmedurchgangskoeffizient U_w ($W/m^2 \cdot K$)	Tür mit Türrahmen PERFOTERM 1102x2081 (mm x mm)	1,2	PN-EN ISO 10077-1: 2002 PN-EN ISO 10077-1: 2007
		Tür mit Pfosten mit Wärmebrücke 1102x2081 (mm x mm)	1,2	
		Tür mit Aluminiumrahmen 1124x2092 (mm x mm)	1,2	
4.13	Gesamtenergiedurchlassgrad	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.13
4.14	Luftdurchlässigkeit	Klasse 2		PN-EN 12207: 2001
4.16	Bedienkräfte	Klasse 2		PN-EN 12217: 2005
4.17	Mechanische Festigkeit	Klasse 4		PN-EN 1192: 2001
4.18	Lüftung	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.18
4.19	Durchschusshemmung	npd		PN-EN 1522: 2000
4.20	Explosionshemmung	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.20
4.21	Dauerfunktion	npd		PN-EN 12400: 2004
4.22	Differenzklima	npd		PN-EN 12219: 2002
4.23	Einbruchhemmung	Klasse RC3		PN-EN 1627: 2012

Klassifizierung von Eigenschaften zusätzlich erklärt

-	Einbruchhemmung	Klasse C	PN-B-92270: 1990 (in Bezug auf Ausdauer und Widerstandsfähigkeit)
---	-----------------	----------	---

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

M. Zietała
mgr inż. Marek Zietała