



PRÄZISIONSMECHANIK INSTYTUT

Zertifikation Abteilung

01-796 Warszawa, Duchnicka Str. 3

Tel. 22 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: marek.zietala@imp.edu.pl
http://www.imp.edu.pl/cert



AC 041

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Nr. P41/239/2017 (7317)

DEUTSCHE VERSION

Name und Anschrift des Zertifikat Inhabers:

GERDA Sp. z o. o.
05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

Name und Anschrift des Herstellers:

GERDA Sp. z o. o.
05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

Product name:

Zylindereinsatz

Typ (Spezifizierung):

GERDA RIM 6000SXR Premium, GERDA RIM 6000SXR Premium Plus, GERDA RIM 6000 SR Premium Plus

Grundparameter:

Absicherung Klasse: **- 6 -** laut PN-EN 1303: 2015-07

Gebrauchsklasse	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerwiderstand	Sicherheit	Korrosions- und Temperaturwiderstand	Verschlussicherheit	Angriffswiderstand
1	6	0	0	0	B	6	D

Einbruchwiderstand Klasse: **- C -** laut KT/402/IMP/2014, Juli 2014, Ausgabe 4

Das Produkt erfüllt die Eigenschaften von:

PN-EN 1303:2015-07, KT/402/IMP/2014, Juli 2014, Ausgabe 4

Datum für die Gültigkeit des Zertifikats: **24. November, 2020**

Das Recht zur Nutzung des Zertifikates in der Zeit vom **25. November, 2017 bis zum 24. November, 2020** nur für die im Antrag genannte Erzeugnis Nr. 169/W/2017, vorausgesetzt, dass es wichtige technische Spezifikation, Produkt erfüllt seine Anforderungen haben sich nicht verändert: Produkttyp, System, Bedingungen und Ort der Produktion.

Zertifizierung der Konformität von Produkten: PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01, Typ „3“
Freiwillige Verpflichtung Zertifikat unter der PC-03 (IMP) Programm

LEITER

des Zentrum für Produktzertifizierung

Dipl. Ing. Marek ZIĘTAŁA



DIREKTOR

des Präzisionsmechanik Institut

Dr Hab. Ing. Tomasz BABUL, prof. IMP

Dieses Zertifikat kann ausschließlich durch den Besitzer des Zertifikats ohne kommentar. Abkürzungen und Änderungen veröffentlicht werden.
Warschau, 25 November, 2017.