



ИНСТИТУТ ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ
Сертифицирующее Предприятие

01-796 Варшава, ул. Duchnicka 3

тел. 22 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: marek.zietala@imp.edu.pl
http://www.imp.edu.pl/cert



AC 041

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ П41/216/2017 (7294)

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Название и адрес владельца сертификата:

GERDA Sp. z o. o.
05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49
ГЭРДА О.О.ОБ.
05-806 КОМОРУВ, Соколув, ул. Соколовска 49

Название и адрес Производителя:

GERDA Sp. z o. o.
05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49
ГЭРДА О.О.ОБ.
05-806 КОМОРУВ, Соколув, ул. Соколовска 49

Название изделия:

Наружная дверь с повышенной устойчивостью к взлому

Тип (модификация):

GERDA WX-20, GERDA GWX-20
(остекленные) - наружные входные, открывающиеся внутрь и наружу помещения, левое или правое

Класс устойчивости к взлому:

GERDA WX-20: - RC2 - согласно PN-EN 1627: 2012;

GERDA GWX-20: - RC2N - согласно PN-EN 1627:2012

Классификация по стандарту PN-EN 14351-1+A1: 2010 на обратной стороне сертификата

Изделие удовлетворяет требования содержащиеся в:

PN-EN 14351-1+A1:2010

Срок действия сертификата: **25 октября 2020 года**

Данный сертификат действителен с 26 октября 2017г. по 25 октября 2020г. только для изделий, указанных в приложении № 153/W/2017, при условии, что важна техническая спецификация, изделие удовлетворяет ее требования и существенно не изменилась: тип изделия, системы, условия и место производства.

*Сертификация соответствия изделий Тип" 3 согласно с PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Добровольный сертификат соответствия, выданный по программе PC-03(IMP)*

**РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

маг. инж. Маре́к ЗЕТА́ЛЯ
mgr inż. Marek ZIĘTALA



**ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ**

др. габ. инж. Тома́ш БАБУ́ЛЬ, проф. IMP
dr hab. inż. Tomasz BABUL, prof. IMP

Сертификат может быть опубликован без комментариев, сокращений и изменений.
Варшава, число: 26 октября 2017 г.

Сертификат № П41/216/2017 (7294)

Тип: GERDA WX-20, GERDA GWX-20 (остекленные)

Классификация свойств наружных стальных дверей согласно PN-EN 14351-1+A1: 2010

Приложение Э таблица Э.2- Отдельное определение свойств для наружных дверей

Глава	Свойство	Классификация / стоимость		Квалификационный стандарт
4.2	Устойчивость к ветровой нагрузке	klasa C2		PN-EN 12210: 2001
4.5	Водонепроницаемость	klasa 4B		PN-EN 12208: 2001
4.6	Опасные вещества	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.6
4.7	Ударопрочность	npd		PN-EN 13047: 2004
4.8	Грузоподъёмность устройств безопасности	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.8
4.9	Ширина и высота	1028x2028 (mm x mm)		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.9
4.10	Способность уwoльняния	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.10
4.11	Акустические особенности R_w (dB)	npd		PN-EN ISO 717-1: 1999
4.12	Тепловая проницаемость U_w (W/m ² K)	GERDA WX-20:	GERDA GWX-20:	PN-EN ISO 10077-1: 2002 PN-EN ISO 10077-1: 2007
		Дверная рама PERFOTERM наружные размеры 1102x2081 1,2	Дверная рама PERFOTERM наружные размеры 1102x2081 1,3	
		Дверная рама с тепловым мостиком наружные размеры 1102x2081 1,2	Дверная рама с тепловым мостиком наружные размеры 1102x2081 1,3	
		Двери с алюминиевой рамой наружные размеры 1124x2092 1,2	Двери с алюминиевой рамой наружные размеры 1124x2092 1,3	
4.13	Особенности связанные с излучением	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.13
4.14	Воздухопроницаемость	класс 2		PN-EN 12207: 2001
4.16	Операционные силы (для дверей с открыванием вручную):	класс 2		PN-EN 12217: 2005
4.17	Механическая прочность :	класс 4		PN-EN 1192: 2001
4.18	Вентиляция	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.18
4.19	Пуленепробиваемость	npd		PN-EN 1522: 2000
4.20	Стойкость к взрыву	npd		PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.20
4.21	Устойчивость к многократному открыванию и закрыванию	npd		PN-EN 12400: 2004
4.22	Поведение между различными климатами	npd		PN-EN 12219: 2002
4.23	Устойчивость к взлому	GERDA WX-20: класс RC2	GERDA GWX-20: класс RC2N	PN-EN 1627: 2012

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

M. Zietała
mgr inż. Marek Zietała