

## **KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W5073**

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:*

### **Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe systemu Premium 60RD**

**Zamierzone zastosowanie:** w przegrodach ogniowych i dymowych

**Zakres wyrobów objętych certyfikatem** zamieszczono w klasyfikacji o numerze:

- 3015\_4581/K/1 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI<sub>2</sub>30 i dodatkowych cechach stanowiących integralną część certyfikatu.

**objętego Polską Normą wyrobu:**

**PN-EN 16034:2014-11**

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12 wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**GERDA Sp. z o.o.**

**Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów  
i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:**

**GERDA Sp. z o.o.**

**ul. E. Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice**

*Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że*

**producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.**

*Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu **01 września 2026 r.** pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.*



Prezes  
CERTBUD Sp. z o.o.

  
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 01 września 2026 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: [biuro@certyfikacja-certbud.pl](mailto:biuro@certyfikacja-certbud.pl)

**KRAJOWY CERTYFIKAT  
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr AC 158-UWB-W5073****Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe systemu Premium 60RD****1. Drzwi wewnętrzne systemu Premium 60RD o klasie odporności ogniowej EI<sub>230</sub> wg klasyfikacji 3015\_4581/K/1 wyd. 1 pkt. 4.1.1.**

| Właściwości użytkowe | Wymagania normy<br>EN 16034:2014 | Poziom i/lub klasa          |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Odporność ogniowa    | 4.1                              | EI <sub>230</sub> /EW30/E30 |
| Samozamykalność      | 4.4                              | C                           |

**2. Drzwi wewnętrzne systemu Premium 60RD o klasie odporności ogniowej EI<sub>230</sub> i klasie dymoszczelności S<sub>200</sub> i Sa<sub>4</sub> wg klasyfikacji 3015\_4581/K/1 wyd. 1 pkt. 4.1.2.**


| Właściwości użytkowe | Wymagania normy<br>EN 16034:2014 | Poziom i/lub klasa                 |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Odporność ogniowa    | 4.1                              | EI <sub>230</sub> /EW30/E30        |
| Dymoszczelność       | 4.2                              | Sa <sub>4</sub> , S <sub>200</sub> |
| Samozamykalność      | 4.4                              | C                                  |

**3. Drzwi wewnętrzne systemu Premium 60RD o klasie odporności ogniowej EI<sub>230</sub> i trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 3015\_4581/K/1 wyd. 1 pkt. 4.1.3.**

| Właściwości użytkowe | Wymagania normy<br>EN 16034:2014 | Poziom i/lub klasa          |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Odporność ogniowa    | 4.1                              | EI <sub>230</sub> /EW30/E30 |
| Samozamykalność      | 4.4                              | C                           |

**4. Drzwi wewnętrzne systemu Premium 60RD o klasie odporności ogniowej EI<sub>230</sub> oraz klasie dymoszczelności S<sub>200</sub> i Sa<sub>4</sub> i trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 3015\_4581/K/1 wyd. 1 pkt. 4.1.4.**

| Właściwości użytkowe | Wymagania normy<br>EN 16034:2014 | Poziom i/lub klasa                 |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Odporność ogniowa    | 4.1                              | EI <sub>230</sub> /EW30/E30        |
| Dymoszczelność       | 4.2                              | Sa <sub>4</sub> , S <sub>200</sub> |
| Samozamykalność      | 4.4                              | C                                  |

**Prezes  
CERTBUD Sp. z o.o.**  
**Barbara JASIŃSKA**