



ИНСТИТУТ ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ
СЕРТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
01-796 Варшава, ул. Духницка 3

тел. (+48 22) 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: certyfikacja.imp@imp.edu.pl
<http://tc.imp.edu.pl>



AC 041

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
№ P41-UWB-010/2019
РУССКАЯ ВЕРСИЯ

В соответствии с постановлением Министра Инфраструктуры и Строительства от 17 ноября 2016 г. о том, как объявлять эксплуатационные свойства строительных изделий и способа их маркировки строительным знаком (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: данный сертификат относится к строительного изделия:

Двери с повышенной устойчивостью к взлому и огнестойкостью
GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D

указанных в п. 1 АТ

о предполагаемой установки, в соответствии с п. 2 АТ

о полезных свойствах определенных в п. 3 АТ

(перечислены на 1 странице Приложения № 1 Z-P41-UWB-010/2019, являющегося неотъемлемой частью сертификата № P41-UWB-010/2019)

под:

Технической спецификацией ITB № AT-15-5889/2016

введенный в оборот под именем или торговой маркой изготовителя:

GERDA Sp. z o. o.

05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

и производится на заводе, расположенном по адресу

27-202 STARACHOWICE, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13

Данный сертификат подтверждает, что все положения, вытекающие из национальной системы 1, для оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств в отношении эксплуатационных свойств изделия, указанных в вышеупомянутой технической спецификации, применяются также, что

производитель внедрил систему производственного контроля продукции для того, чтобы обеспечить поддержание постоянства этих свойств.

Данный сертификат, выпущенный впервые 11.03.2019 г.; сертификат действителен до 2.03.2021 г. только для изделий указанных в приложении № 012/W/2019, при условии, что техническая спецификация, методы оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств, само строительное изделие и условия его изготовления не будут внесены существенные изменения, и что он не останется приостановлен или остановлен аккредитованным органом по сертификации изделия.

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

маг. инж. Marek ZIĘTAŁA



ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ

др. габ. инж. Tomasz BABUL, проф. IMP

Сертификат может быть опубликован без комментариев, сокращений и изменений.

Варшава, число: 11 марта 2019 г.

Действительность этого сертификата может быть подтверждена номерами телефонов: (22) 663-43-24, (22) 560-28-00

ИНСТИТУТ ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ

Формуляр Ф-2.2.5., издание 1, 20-04-2017 г.



ИНСТИТУТ ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

01-796 Варшава, ул. Духницка 3

тел. (+48 22) 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: certyfikacja.imp@imp.edu.pl



AC 041

Приложение № Z-P41-UWB-010/2019

являющегося неотъемлемой частью сертификата
№ P41-UWB-010/2019

Название изделия :

Двери с повышенной устойчивостью к взлому и огнестойкостью
GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D

Основные полезные свойства :

(двери, изготовленные в соответствии с разд. 1 АТ-15-5889/2016)

Устойчивость к взлому: - **RC 3** - согл. PN-EN 1627: 2012; - **C** - согл. АТ-15-5889/2016

Огнестойкость:

- **EI₂₃₀** - согл. PN-EN 13501-2+A1: 2010 (GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D);

Дымонепроницаемость: - **S_a, S_m** - согл. PN-EN 13501-2+A1: 2010 (GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D);

Класс звукоизоляции:

GERDA CP-30, GERDA C1P-30:

- **D₁-30 dB** -, - **D₂-30 dB** - согл. PN-B-02151-03: 1999;

- **R_w= 32 dB** - согл. PN-B-02151.03: 1987;

GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D:

- **D₁-35 dB** -, - **D₂-30 dB** - согл. PN-B-02151-03: 1999;

- **R_w= 37 dB** - согл. PN-B-02151.03: 1987

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

маг. инж Marek ZIĘTAŁA



ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ

др.-габ. инж Tomasz BABUL, проф. IMP

Варшава, число: 11 марта 2019 г.