

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr 2025-04-0001 dotyczącego
dostawy zasilacza bezprzerwowego UPS podwójnej konwersji

Wymagania funkcjonalne

1. Wymagane parametry techniczne

Minimalne parametry określa poniższa tabela.

Zasilacz bezprzerwow UPS podwójnej konwersji
Montaż w szafie RACK 19" lub wolnostojący
Technologia UPS: On-line
Instalacja wejściowa: Trójfazowa
Napięcie wejściowe: AC 380/400/415 V
Zakres napięcia wejściowego: przynajmniej AC 304 - 477 V
Znamionowa częstotliwość wejściowa: przynajmniej 40 - 70 Hz
Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz
Moc pozorna/moc czynna: minimalne wartości: 20 kVA / 16kW lub lepiej
Stabilizacja napięcia wyjściowego $\pm 5\%$
Kształt fali wyjściowej: Sinusoida
Możliwość pracy ze wspólną baterią (1+1) w konfiguracji równoległej
Czas pracy (do): 15 min przy pełnym obciążeniu
3 wejścia alarmów budynku oraz 1xRS232 i 1xUSB
Czujnik temperatury i wilgotności
Przeciążalność falownika 125% przez przynajmniej 600 sekund
Protokół zdalnego zarządzania: SNMP, http
Dopuszczalna temperatura pracy: przynajmniej 0 - 40°C
Dopuszczalna wilgotność 5 – 95% (bez kondensacji)
Hałas ≤ 65 dB
Sprawność przynajmniej 96% dla trybu podwójnej konwersji
Zgodności
dyrektywa EMCD lub równoważny
dyrektywa LVD lub równoważna
dyrektywa RoHS lub równoważna