

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W5068

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna przeciwpożarowe systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI)

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych i dymowych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

- 1853/C/2022/K-1/3 wyd. 3 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ i dodatkowych cechach
 - 1853/C/2022/K-2/3 wyd. 3 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ i dodatkowych cechach
 - 3020/K/2 wyd.2 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ i dodatkowych cechach
 - 491/PONZIO/2018/4/K/5 wyd. 5 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ i dodatkowych cechach
- stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

GERDA Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

GERDA Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1, w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **23 września 2025 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara Jaspińska
Barbara JAŚPIŃSKA


Warszawa, 23 września 2025 r.

**Certyfikat stałości właściwości użytkowych
2310-CPR-W5068****Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna
przeciwpożarowe systemu PROCURAL PE78EI
(dawniej PONZIO PE78EI)****1. Drzwi zewnętrzne oraz okno techniczne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ oraz EI₂₃₀ wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-1/3 wyd. 3 pkt. 4.2.1**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona**2. Drzwi zewnętrzne oraz okno techniczne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ oraz EI₂₃₀ i klasie dymoszczelności S_{a4}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-1/3 wyd. 3 pkt. 4.2.2**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W5068

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna przeciwpożarowe systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI)

3. Drzwi zewnętrzne oraz okno techniczne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₂60 wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-2/3 wyd. 3 pkt. 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 60/EW60/E60
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

4. Drzwi zewnętrzne oraz okno techniczne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₂60 i klasie dymoszczelności S_{a4}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-2/3 wyd. 3 pkt. 4.2.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 60/EW60/E60
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona




**Certyfikat stałości właściwości użytkowych
2310-CPR-W5068****Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna
przeciwpożarowe systemu PROCURAL PE78EI
(dawniej PONZIO PE78EI)****5. Okno rozwiernie systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ wg klasyfikacji 3020/K/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona**6. Okno rozwierno-uchylne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ wg klasyfikacji 491/PONZIO/2018/4/K/5 wyd. 5 pkt. 4.2**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	NPD ¹⁾
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślonaPrezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 23 września 2025 r.