

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W5072

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe systemu HARMONY 75

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych i dymowych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

- 3015_2600/K/1 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI230 i dodatkowych cechach, stanowiących integralną część certyfikatu.

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12 wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

GERDA Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

GERDA Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu **31 października 2025 r.** pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 31 października 2025 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

**KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W5072****Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe systemu
HARMONY 75****1. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HARMONY 75 o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ wg klasyfikacji 3015_2600/K/1 wyd. 1 pkt. 4.1.1**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /EW30/E30
Samozamykalność	4.4	C

2. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HARMONY 75 o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ i klasie dymoszczelności Sa₄, S₂₀₀ wg klasyfikacji 3015_2600/K/1 wyd. 1 pkt. 4.1.2


Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	Sa ₄ , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C

3. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HARMONY o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ oraz klasie trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 3015_2600/K/1 wyd. 1 pkt. 4.1.3

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /EW30/E30
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5

4. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HARMONY 75 o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ i klasie dymoszczelności Sa₄, S₂₀₀ oraz klasie trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 3015_2600/K/1 wyd. 1 pkt. 4.1.4

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	Sa ₄ , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5

Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.

Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 31 października 2025 r.